



일자리 넘치는 안전하고 따뜻한 경기도

경 기 도



NEXT경기



수신 수신자 참조
(경유)


제목 **다중이용시설 실내공기질 측정결과 공개(2017년 4분기)에 따른 사전공지**

1. 귀하(사)의 무궁한 발전을 기원드립니다.
2. 경기도는 도정신뢰와 환경복지 구현의 일환으로 「실내공기질 관리법」 제13조 제5항에 의거한 도내 소재 다중이용시설과 같은 법 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조 제5항에 의거한 신축 공동주택 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항에 의거한 도 및 시·군 소유 공공시설에 대하여 2017년도 4분기 실내공기질 오염도 검사결과를 경기도 및 소재 시·군 홈페이지 등을 통해 공개코자 합니다.
3. 아울러, 「실내공기질 관리법」시행규칙 제14조 제1항에 의거 오염도검사 결과 공개 실시에 대하여 사전공지하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

< 공 개 내 용 >

- 가. 2017년도 4분기 실내공기질 오염도검사 결과 사전 통지
 - 시군에서 시설 소유자에게 2017. 12월 이전 통지 완료
- 나. 오염도검사 결과 사전 통지에 따른 의견제출 방법 및 기한
 - 경기도 기후대기과(smilejung@gg.go.kr)로 '18 .1. 18. (목) 18:00시 까지 의견제출
- 다. 공개일자 및 방법
 - 2018. 1. 26.(금) / 경기도 및 시·군 홈페이지 게시. 끝.

경 기 도



수신자 실내공기질 관리대상 94개소 다중이용시설 및 공공시설 소유자(관리자)

★주무관 정경윤 환경보건팀장 김상철 기후대기과장 박승삼 전결 2018. 1. 11.

협조자

시행 기후대기과-783 (2018. 1. 11.) 접수

우 16444 경기도 수원시 팔달구 효원로 1, (매산로3가, 경기도청) / http://www.gg.go.kr

전화번호 031-8008-4243 팩스번호 031-8008-3519 / smilejung@gg.go.kr / 대국민 공개

행복한 일자리 경기도가 만들어 갑니다

경기도가 대한민국의 미래를 엮는다



경기도보건환경연구원



수신자: 경기도 부천시 옥산로 10번길 16부천시청 부천시청
(경유)

제 목: 시험성적서

접수번호	2161700636	시료명	실내공기질	성적서용도	지도점명
의뢰기관	부천시	의뢰근거	환경정책과-14644	의뢰일자	2017년04월18일
시설명	부천지하도상가	채취장소	경기도 부천시 부천로 3		
채취일자	2017년12월26일	시험기간	2017년12월26일~2017년12월29일		
시설구분	지하도상가	시험방법	실내공기질공정시험기준(국립환경과학원 고시 제2017-16호)		
법적근거	실내공기질 관리법 및 경기도 다중이용시설 등의 실내공기질 유지기준에 관한 조례				

업체명	지점	항목		PM10(µg/m³)	CO₂ (ppm)	HCHO(µg/m³)	라돈(Bq/m³)
		위치					
부천지하도상가		항목별기준		140 이하	1000 이하	100 이하	148 이하
	1	서부역사출입구		44.0	449	8.5	-
	2	7번 출구		52.9	513	4.8	44.9
		평균		48.5	481.0	6.7	44.9
판정				기준이내			

경기도보건환경연구원



주우관 김중보 생활환경팀장 김복준 대기연구부장 김중수

협조자

시행

우 16205 경기도 수원시 장안구 파장천로 95 (파장동 324-1) / http://www.gg.go.kr/gg_health

전화 031-250-2627 FAX 031-250-2610 사용자 k1820814@gg.go.kr

청렴경기, 윤리경기(부조리신고:TEL 080-9000-188, 031-249-2945)