



부천시



수신자 부천도시공사사장
(경유)

제목 수영장수 수질검사 성적서 교부(오정레포츠센터)

「부천시 먹는물수질검사기관 운영 및 검사수수료 징수 조례」 제10조의 규정에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다.

1. 시료내용				
시 료 명	수영장수	접수일자/접수번호	2019.10.28/ 19-1-5173	
의뢰자명	부천도시공사 사장	채수일자	2019.10.28	
채수장소	부천시 오정구 상오정로 169	검사목적	참 고 용	
2. 검사결과				
가. 검사결과 종합				
판 정	의뢰항목 적 합			
기준초과항목	-			
나. 검사 결과				
검 사 항 목	수 질 기 준		결 과	
1. 수소이온농도	5.8 ~ 8.6		7.0	
2. 탁 도	1.5 NTU		0.05	
3. 과망간산칼륨소비량	12 mg/L 이하		4.4	
4. 총대장균군	10 mL 대상욕수 5개중 양성 2개 이하		불검출	
5. 비소	0.05 mg/L 이하		불검출	
6. 수은	0.007 mg/L 이하		불검출	
7. 알루미늄	0.50 mg/L 이하		0.03	
이 성적은 제시된 시료에 한함. 의뢰목적 이외의 광고, 선전등에 이용할 수 없으며 용기, 포장 등에도 표시할 수 없습니다.				

부 천 시



주무관

김미자

정수과장

전결 11/04

윤기태

협조자

시행 정수과-14914 (2019.11.04.)

우 (14477) 부천시 길주로 691, (작동)

전화 032-625-3389

전송 625-3379

접수 레포트사업부-10075 (2019.11.05)

/ <http://www.bucheon.go.kr>

/ bigss9204@korea.kr

/ 비공개

시민에게는 만족을 공직자에게는 보람을! 청렴도시 부천!